

Сасовский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
УНД и ПР ГУ МЧС России по Рязанской области

г. Сасово
(место составления акта)

“ 21 ” апреля 20 17 г.
(дата составления акта)
13 ч.00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 23

По адресу/адресам: Рязанская область, г. Сасово, ул. Н-Елатомская, д. 9.

На основании: распоряжения начальника Сасовского межрайонного ОНД и ПР
капитана внутренней службы Едунова Игоря Олеговича № 23 от 31 марта 2017 года.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена: плановая выездная проверка в отношении:

МБДОУ "Детский сад № 3", здание детского сада.
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 21 ” апреля 20 17 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.
“ ” 20 г. с час. 00 мин. до час. мин. Продолжительность

Общая продолжительность проверки: 1 день/ 2 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Сасовским межрайонным ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по Рязанской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующая МБДОУ "Детский сад № 3" Вагина Людмила Николаевна 21.04.2017 г. в
11 часов 00 минут.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Лицо(а), проводившее проверку:

Инспектор Сасовского межрайонного ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по Рязанской области
старший лейтенант внутренней службы Немов Олег Сергеевич.

При проведении проверки присутствовали:

Заведующая МБДОУ "Детский сад № 3" Вагина Людмила Николаевна.

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых
актов:

-пожарные шкафы внутреннего противопожарного водопровода выполнены из горючих
материалов. Основание ППР в РФ от 25.04.2012года №390 п.57; Ответственный Заведующая
МБДОУ "Детский сад № 3" Вагина Людмила Николаевна.

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

✓ _____
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

“ 21 ” апреля 2017 г.

Заведующая МБДОУ "Детский сад № 3" Вагина Людмила Николаевна

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверки)